



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500

тел.: (81842) 555701; факс: (8182) 588233; e-mail: severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 14/06

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«15» февраля 2019 года

г. Северодвинск

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Северодвинске

Ведущим специалистом-экспертом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Пятковой Мариной Анатольевной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой проверки (рассмотрении результатов проверки)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 13»)

ИНН 2902040598 ОГРН 1022900837761, поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

Юридический адрес: 164502, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а,

Фактический адрес: 164502, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д.3

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от 15.02.2019 г. № 1417/2018

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №13» по адресу Архангельская область г. Северодвинск ул. Лебедева, д.10а, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д.3:

пунктов 4.25; 5.1-5.3; 5.6; 5.9; 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п.п. 1.9, 6.1, 9.1, 9.6, 10.4, 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

Приложение 1 Приказа МЗ России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»:

1. В туалетах недостаточно педальных вёдер.

2. В кабинетах информатики рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, с подлокотниками, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, рабочими стульями (креслами), используются ученические стулья.

3. В ряде учебных кабинетов имеются ученические столы с механическими дефектами и повреждениями.
4. Результаты измерения ученической мебели на соответствие росту детей, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования не соответствуют требованиям СанПиН, а именно:
- В 1д классе (кабинет № 9) у Юровой Анны высота переднего края сиденья при измерении составила 368 мм при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 340 мм (п. 5.1, п. 5.3. табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В 1в классе (кабинет № 11) у Ортман Вероники высота переднего края сиденья при измерении составила 367 мм при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 340 мм (п. 5.1, п. 5.3. табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В 1г классе (кабинет № 2) у Переломова Андрея высота переднего края сиденья при измерении составила 368 мм при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 380 мм (п. 5.1, п. 5.3. табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 1 расстояние от первого стола (парты) второго ряда до учебной доски составило 227 см, от первого стола (парты) третьего ряда до учебной доски составило 226 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – не менее 240 см; высота нижнего края учебной доски над полом 97 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 2 высота нижнего края учебной доски над полом 94 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 56 расстояние между рядом столов (парт) и наружной продольной стеной составило у первой парты 36 см, у четвертой парты 38,9 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – не менее 50-70 см; высота нижнего края учебной доски над полом 96 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 55 высота нижнего края учебной доски над полом 103,8 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 57 высота нижнего края учебной доски над полом 96 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 60 высота нижнего края учебной доски над полом 92 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 62 высота нижнего края учебной доски над полом 93 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 63 высота нижнего края учебной доски над полом 95 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
 - В кабинете № 64 высота нижнего края учебной доски над полом 106,2 см при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 – 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
5. Размещение видеодисплейных терминалов в кабинетах информатики №34 и №80 не соответствует требованиям СанПиН, а именно:
1. Видеодисплейные терминалы в кабинетах информатики №34 и №80 размещены по отношению к световым проёмам тыльной и экранной поверхностью (естественный свет падает сзади и спереди на рабочие столы) при нормируемых требованиях ориентации видеодисплейных терминалов боковой стороной к световым проёмам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.
 2. При размещении рабочих мест с ПЭВМ 5-8 в кабинете №34 расстояние между боковыми поверхностями мониторов менее 1,2 м.
6. В ЛМК работников учреждения:
- В ЛМК отсутствует информация о профилактических прививках:
 - против кори у 3 человек из числа подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., Негесова С.А., Фатиева А.Н.;
 - против гепатита В у 10 человек из числа подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., Волкова Е.Ю., Карасова Т.С., Коротеева А.А., Меньшикова Н.В., Ползикова А.П., Сакулина Е.В., Сидоров А.А., Стефанова Е.В., Фатиева А.Н.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №13»

ИНН 2902040598 ОГРН 1022900837761

Юридический адрес: 164502, Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а,

Фактический адрес: 164502, Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а, г.Северодвинск, ул. Кирилкина, д.3

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путем выполнения следующих требований:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №13» по адресу Архангельская область г.Северодвинск ул. Лебедева, д.10а, г.Северодвинск, ул. Кирилкина, д.3:

1. В туалетах обеспечить наличие достаточного количества педальных вёдер.
2. В кабинетах информатики (№34 и №80) рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, с подлокотниками, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, рабочими стульями (креслами);
3. В ряде учебных кабинетов заменить, выполнить ремонт ученических столов с механическими дефектами и повреждениями.
4. В кабинетах информатики (№34 и №80) рабочие места пользователей ПЭВМ разместить в соответствие с требованиями СанПиН с учетом нормируемых расстояний между боковыми поверхностями мониторов – не менее 1.2 м, видеодисплейные терминалы – с учетом нормируемых требований видеодисплейных терминалов боковой стороной к световым проёмам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.
5. В вышеуказанных учебных кабинетах размеры проходов и расстояния между предметами оборудования довести до нормируемых; обеспечить соответствие ученической мебели росту-возрастным особенностям детей.
6. Обеспечить иммунопрофилактику подлежащим работникам:
 - против кори у 3 человек из числа подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., Нетесова С.А., Фатиева А.Н.;
 - против гепатита В у 10 человек из числа подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., Волкова Е.Ю., Карасова Т.С., Коротеева А.А., Меньшикова Н.В., Ползикова А.П., Сакулина Е.В., Сидоров А.А., Стеканова Е.В., Фатиева А.Н.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «02» сентября 2019 года

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске (далее – Территориальный отдел) по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 в письменном виде **в срок до «04» сентября 2019г.** (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области.

области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Северодвинский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт
Северодвинского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области

(должность)



(подпись)

М.А. Пяткова


(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«15» февраля 2019 г.

Законный представитель муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №13»

(дата)


(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя
юридического лица))

С.Н. Зуева

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от _____ № _____